



Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация "Алмазик"

"Алмазик" коммерческай суюх автономнай оскуола иннинээжүүлэх тэрилтээ



СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор

Н.В. Сафонова

(Реквизиты документа, выражающего мнение
профессиональной или иного уполномоченного
работника органа)



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

АН ДОО «Алмазик»

Е.Е. Балахонский

2021 год

СОГЛАСОВАНО

1-ый зам. исп. директора по ОВ и С

А.Ц. Цырендоржиев

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАНИКОВ АН ДОО «АЛМАЗИК» (ДАЛЕЕ – ИПБ № 2)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет и устанавливает основные требования пожарной безопасности родителей (законных представителей) воспитанников в зданиях детских садов и прилегающих к ним территориях (далее – объекты защиты), в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, а также сотрудников детского сада и является обязательной для исполнения.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (далее – ППР в РФ), вступили в силу с 01 января 2021г. и действует до 31 декабря 2026г;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»;

1.3. Нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей) прилегающую к зданию территорию, места проездов, въездов на территорию, предназначенную для установки пожарной техники, доступа пожарных на объект защиты (ППР в РФ п. 71);

2.2. Не допускается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на территории детского сада (ППР в РФ п. 66);

2.3. Запрещено курение на территории и в помещениях здания детского сада АН ДОО «Алмазик» (ППР в РФ п. 11).

2.4. Запрещается:

2.4.1. приносить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожароопасные вещества и материалы (ППР в РФ п. 16пп. «а»);

2.4.2. размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе и проходах, коридорах, тамбурах, галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) предметы и материалы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов (*ППР в РФ п.27 пп. «б»*);

2.4.3. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (*ППР в РФ п.27 пп. «7»*).

2.5. При первом посещении детского сада необходимо ознакомиться с поэтажным планом эвакуации, и другими информационными носителями на этаже места расположения групповой ячейки ребенка, определить ближайшую лестничную клетку, кратчайший основной и эвакуационный путь.

2.6. При повседневном посещении детского сада необходимо использовать входную дверь и пути следования, определенные для групповой ячейки.

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИСТЕМ И СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

3.1. Если Вы услышали речевое оповещение о пожаре и необходимости покинуть здание или тонированный сигнал (способ оповещения о пожаре детского сада № 19 «Кэнчээри) необходимо немедленно покинуть здание, при этом:

3.1.1. С учетом сложившейся обстановки оказать помощь в эвакуации воспитанников:

- в зимнее время, если нет видимых признаков пожара, в одевании воспитанников;
- при передвижении воспитанников по коридорам и лестничным маршрутам;

при этом своими действиями не препятствовать процессу эвакуации воспитанников;

3.1.2. При проведении эвакуации необходимо исключить условия, способствующие возникновению паники, постарайтесь выполнять указания сотрудников детского сада;

3.1.3. Процесс эвакуации может приостановить только заведующий детским садом или другое должностное лицо при установлении факта ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

3.2. Помните, что некоторые входные двери заблокированы кодовыми замками, при срабатывании систем и средств противопожарной защиты происходит их открывание в автоматическом режиме. Если дверь не разблокировалась в автоматическом режиме необходимо нажать на кнопку, расположенную рядом с дверью.

3.3. Покидая территорию детского сада обязательно информируйте об этом администрацию объекта или представителя подразделения пожарной охраны (руководителя тушения пожара), это крайне необходимо для учёта людей, находящихся в здании.

IV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышения температуры и т.п) необходимо:

4.2. немедленно оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся в здании – посредством приведения в действие (нажатия) ближайшего ручного пожарного извещателя (ИПР), в случае если система оповещения и управления эвакуации людей не включилась автоматически, от командного импульса, формируемого автоматической пожарной сигнализации;

4.3. немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону сотовой связи - «101» «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

4.4. принять меры по эвакуации людей, с учетом III раздела;

4.5. принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (ОП (4); ОП (5); ОУ (3); ОУ (5); ПК), если при тушении не создаётся угроза Вашей жизни и вашего ребенка.

Составил:

Инженер по ПБ

Завгородняя И.В.